

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

प्लॉट/डी संख्या: UPFS/2023/88030/GZB/GHAZIABAD/5282/CFD

दिनांक: 01-07-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मिसर्स ST MARYS SCHOOL (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता K BLOCK GARIMA GARDEN PASONDA, K BLOCK GARIMA GARDEN PASONDA, GHAZIABAD गहरीत - GHAZIABAD, प्लॉट एरिया 1278.45 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 2038.34 (वर्ग मीटर), जाली की संख्या 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	कैचमेंट
ST MARYS SCHOOL	3	0	09.75 mt.

है। भवन का अधिभोग मिसर्स ST MARYS SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं कन्संबेरी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एच0के के अनुसार भवन में स्थापित करवायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 03-07-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री ARTHUR SAMUEL के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं भागों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रकृत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टीफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग सेवा Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 04-07-2023 से 03-07-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जाएगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी त्रुटियों के कारण किसी भी घटना या लिए मिसर्स ST MARYS SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा, जिसके लिए मिसर्स ST MARYS SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगे।

Note : यह अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 18-छ-पू0-8-2022-905(34)/2016 टीसी गृह पुलिस अनुभाग-8 दिनांक 07 01 2022 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है। जिसके सैटबैक सत्ता प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होगी भवन में मिटरलॉक मॉक डिल फायर डिमार्शरेशन एवं विद्युत वायरिंग लोड का सम्बन्धित विभाग से आडिट कराया जाना अनिवार्य होगा।

यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असहज पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।

हस्ताक्षर (निर्गत अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(RAHUL PAL)

49C38B00D8A5F00C4C0F03E1E7001256880004

04-07-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : 04-07-2023
स्थान : GHAZIABAD

**MANAGER
ST. MARYS SCHOOL
K-BLOCK, GARIMA GARDEN
GHAZIABAD U.P-201005**

Principal

**St. Mary's School
K-Block, Garima Garden
Pasonda, Ghaziabad
Affiliated to CBSE-2130877**